



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020322313000628

认证委托人名称及地址

Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Flachsmarktstrasse 8, 32825 Blomberg, Germany

生产者名称及地址

Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Flachsmarktstrasse 8, 32825 Blomberg, Germany

生产企业名称及地址

Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Flachsmarktstrasse 8, 32825 Blomberg, Germany

产品名称和系列、型号、规格

端子
SSK 系列

产品标准和技术要求

GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 09 月 24 日 有效期至: 2030 年 07 月 20 日

首次发证日期: 2020 年 08 月 14 日

认证模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



批 准:

邵俊华



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2020322313000628

证书附页: 第 1 页 共 2 页

产品名称:
端子

型号规格:

SSK *a* *b*

其中, *b* 为产品型号后缀, 与防爆性能无关, 可以在 *a* 前面或者后面。

由于产品颜色代码与防爆性能无关, 故产品本体上不显示颜色代码, 如 BK, BU, RD 等, 完整型号 (含颜色代码) 见产品最小包装标签。

产品具体型号为

Feed-through terminal block / 直通式接线端子

SSK 0525 KER-EX, SSK 110 KER-EX, SSK 116 KER-EX, SSK 135 KER-EX

防爆标志:

Ex eb II C Gb

电气参数:

型号规格		SSK 0525 KER-EX	SSK 110 KER-EX	SSK116 KER-EX	SSK 135 KER-EX
图号		00300580、 00300581	00300899、 00300900	00300988、 00300989	00305539、 00305540
额定电压 (V)		440	440	440	550
额定电流 (A)		28	36.5	55	101
	接触电阻 (mΩ)	0.94	0.74	0.23	0.2
额定导线规格 (AWG)	刚性	24-12	20-8	20-6	18-2

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



SITIAS
Worldwide Access

批准:

邵毅华

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2020322313000628

证书附页：第 2 页 共 2 页

额定导线规格 (AWG)	柔性	22-12	20-10	20-8	18-4
工作温度		-60°C~+180°C			

相关报告编号：

2022S17402-009284

使用条件：

特殊（限制）使用条件：

1. 产品工作温度范围为-60°C~+180°C。
2. 产品为 Ex 元件，不能单独在爆炸性环境中使用，组成防爆设备时须附加认证。
3. 产品应安装在符合 GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021 要求的已认证外壳内。
4. 组合安装产品时，应确认电气间隙和爬电距离符合 GB/T 3836.3-2021 的规定。
5. 当使用附加件时，应遵守制造商提供的说明。

附加信息：/

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



SITIiAS
Worldwide Access

批准：

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司